

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник ЖЭС № 13 (г. Петрозаводск)

Филиал ФГБУ «ГЖС»
Кировской области (по ЗВО)

Н.И. Мавлов

2019 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

отпуска тепловой энергии на 2019-2020 гг.

Котельная инв. № 10

(Адрес: Республика Карелия, Суоярвский район р-н, г. Суоярви, в/г №1)

Тн.в., °С	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
8	39	34
7	41	35
6	43	36
5	45	38
4	46	39
3	48	40
2	49	41
1	51	42
0	53	43
-1	54	44
-2	56	45
-3	57	46
-4	59	47
-5	61	48
-6	62	49
-7	64	50
-8	65	51
-9	67	52
-10	68	53
-11	70	54
-12	71	55
-13	72	56
-14	74	57
-15	75	58
-16	77	59
-17	78	60
-18	80	61
-19	81	61
-20	83	62
-21	84	63
-22	85	64
-23	87	65
-24	88	66
-25	90	67
-26	91	67
-27	92	68
-28	94	69
-29	95	70

Начальник теплогенерирующего объекта: Алипченкова Н.В.

Исп. ведущий инженер ТХ: О.Л. Беляева