

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор ГУП РК
"КареЛКоммунЭнерго"

С.В.Хазанович

2019 года

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

работы тепловых сетей от котельной Суоярвского района ООО "ЭКТОП"

в отопительном сезоне 2019-2020 годов

$t_{нв}, ^\circ\text{C}$	$t_{1p}, ^\circ\text{C}$	$t_{2p}, ^\circ\text{C}$
8	60	48
7	60	48
6	60	47
5	60	47
4	60	47
3	60	46
2	60	46
1	60	46
0	60	45
-1	60	45
-2	60	45
-3	60	44
-4	60	44
-5	62	45
-6	63	46
-7	64	47
-8	65	47
-9	66	47
-10	67	48
-11	68	48
-12	69	48
-13	70	48
-14	70	48
-15	71	49
-16	72	49
-17	73	49
-18	74	49
-19	74	49
-20	75	50
-21	75	50
-22	77	51
-23	78	52
-24	79	52
-25	80	53
-26	82	53
-27	83	54
-28	84	54
-29	85	55

$t_{нв}$ - температура наружного воздуха, $^\circ\text{C}$

t_{1p} - температура теплоносителя в подающем трубопроводе, $^\circ\text{C}$

t_{2p} - температура теплоносителя в обратном трубопроводе, $^\circ\text{C}$

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отклонение среднесуточной температуры в подающем и обратном трубопроводах

тепловой сети не более $\pm 3^\circ\text{C}$ от заданного по температурному графику.

Составил: Колесова О.А.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

температуры теплоносителя в системе отопления по ЗАО "Запкареллес"
в отопительном сезоне 2019-2020 годов

$t_{нв}, ^\circ\text{C}$	$t_{1p}, ^\circ\text{C}$	$t_{2p}, ^\circ\text{C}$
8	39	34
7	41	35
6	43	36
5	45	38
4	46	39
3	48	40
2	49	41
1	51	42
0	53	43
-1	54	44
-2	56	45
-3	57	46
-4	59	47
-5	61	48
-6	62	49
-7	64	50
-8	65	51
-9	67	52
-10	68	53
-11	70	54
-12	71	55
-13	72	56
-14	74	57
-15	75	58
-16	77	59
-17	78	60
-18	80	61
-19	81	61
-20	83	62
-21	84	63
-22	85	64
-23	87	65
-24	88	66
-25	90	67
-26	91	67
-27	92	68
-28	94	69
-29	95	70

- $t_{нв}$ - температура наружного воздуха, $^\circ\text{C}$
 t_{1p} - температура теплоносителя в подающем трубопроводе, $^\circ\text{C}$
 t_{2p} - температура теплоносителя в обратном трубопроводе, $^\circ\text{C}$

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отклонение среднесуточной температуры в подающем и обратном трубопроводах

тепловой сети не более $\pm 3^\circ\text{C}$ от заданного по температурному графику.

ИТЭ

С. Простяков
от 11.12.19 г.

Абонент

77



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГУП РК
"КарелКоммунЭнерго"

С.В.Хазанович

2019 года

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

работы тепловых сетей от котельных г.Суоярви: «Гагарина», «Маяковского», «Модуль»,
«Октябрьская», «РУС», «Стройуправление», «Сувилахти», «Химлесхоз», «ЦРБ»
в отопительном сезоне 2019-2020 годов

$t_{нв}, ^\circ\text{C}$	$t_{1p}, ^\circ\text{C}$	$t_{2p}, ^\circ\text{C}$
8	39	34
7	41	35
6	43	36
5	45	38
4	46	39
3	48	40
2	49	41
1	51	42
0	53	43
-1	54	44
-2	56	45
-3	57	46
-4	59	47
-5	61	48
-6	62	49
-7	64	50
-8	65	51
-9	65	51
-10	65	51
-11	65	50
-12	65	50
-13	65	50
-14	65	50
-15	65	49
-16	65	49
-17	65	49
-18	65	49
-19	65	48
-20	65	48
-21	65	48
-22	65	48
-23	65	48
-24	65	47
-25	65	47
-26	65	47
-27	65	47
-28	65	46
-29	65	46

$t_{нв}$ - температура наружного воздуха, $^\circ\text{C}$

t_{1p} - температура теплоносителя в подающем трубопроводе, $^\circ\text{C}$

t_{2p} - температура теплоносителя в обратном трубопроводе, $^\circ\text{C}$

ПРИМЕЧАНИЕ:

Отклонение среднесуточной температуры в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети не более $\pm 3^\circ\text{C}$ от заданного по температурному графику.

Составил: Колесова О.А. *Kolesova*